



СВИДЕТЕЛЬСТВО О ТИПОВОМ ОДОБРЕНИИ
СУДОВОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ
TYPE APPROVAL CERTIFICATE
FOR FIRE-PROOF DIVISION

Наименование и тип огнестойкости *Противопожарная палуба, класс А-30*
Designation and class of fire resistance *Fire-proof deck, Class A-30*

Разработчик (изготовитель) *ROCKWOOL A/S*
Designer (manufacturer)

Адрес *DK-2640 Hedehusene*
Address *Denmark / Дания*

На основании освидетельствования и проведенных испытаний удостоверяется, что вышеупомянутая(ые) конструкция(и) удовлетворяет(ют) требованиям Российского морского регистра судоходства.

This is to certify that on the basis of the survey and tests carried out the above mentioned division(s) complies(ly) with the requirements of Russian Maritime Register of Shipping.

Правила II-2/3.2.5 МК СОЛАС 74 с поправками 2000 г. и части VI - Противопожарная защита Правил классификации и постройки морских судов, изд.2007 г.

Regulation II-2/3.2.5 of SOLAS 74 as amended in 2000 and Part VI - Fire Protection of Rules for the Classification and Construction of Sea-Going Ships, Ed.2007.

Настоящее Свидетельство о типовом одобрении действительно до **01.04.2013**
This Type Approval Certificate is valid until

Настоящее Свидетельство о типовом одобрении теряет силу в случаях, установленных в Правилах технического наблюдения за постройкой судов и изготовлением материалов и изделий для судов.

This Type Approval Certificate becomes invalid in cases stipulated in Rules for the Technical Supervision during Construction of Ships and Manufacture of Shipboard Materials and Products.

Дата выдачи **01.04.2008**
Date of issue

№ **08.10022.262**

Код номенклатуры **06010108МК**
Code of nomenclature

Российский морской регистр судоходства
Russian Maritime Register of Shipping

(подпись)
M.P. (signature)
L.S.

Р.Литвинец / R.Litvinets

(фамилия, инициалы)
name



Краткое описание конструкции
Brief description of the division

Стальная палуба изолированная негорючей минеральной ватой типа Rockwool Marine Batts45 (Плотностью 45 кг/м3 и минимальной толщиной 45 мм), закрепленной на стальных штифтах диаметром 3 мм. Набор изолирован минеральной ватой Rockwool Marine Batts45 и Rockwool Marine Batts 45 S толщиной 30 мм.

Deck of steel is insulated with non-combustible mineral wool of type Rockwool Marine Batts45 (with density 45 kg/m3 with min. thickness of 45 mm), mounted with 3 mm steel pins with clips. Stiffeners are insulated with mineral wool of 30 mm in thickness by Rockwool Marine Batts 45 and Rockwool Marine Batts 45 S.

Техническая документация и дата ее одобрения Российским морским регистром судоходства
Technical documentation and the date of its approval by Russian Maritime Register of Shipping

Одобрена письмом: / Approved by the Letter: No.262-241-704 om / of 01.04.2008.

Чертеж: №: A30 deck insulated with 45 mm Rockwool Marine Batts 45/45 S

Drawing: №: A30 deck insulated with 45 mm Rockwool Marine Batts 45/45 S

Образец изделия изготовлен под техническим наблюдением Российского морского регистра судоходства.
Product's specimen has been manufactured under the technical supervision of Russian Maritime Register of Shipping.

Акт(ы) (№, дата) **08.00413.262 om/of 01.04.2008**
Report(s) (No., date)

Испытания на огнестойкость проведены (название организации)
Fire tests carried out by (name of organization)

Danish Institute of Fire Technology (DIFT), Jernholmen 12, 2650 Hvidovre, Copenhagen, Denmark.

Tel: 45 36 34 9000; Fax: 45 36 34 9001.

в соответствии с частью 3 Приложения 1 FTPC.

in accordance with Part 3, Annex 1 FTPC.

Протокол(ы) испытаний (№, дата) **PG10985, Serial No.8431 om/of 11.03.2002**
Test report(s) (No., date)

Область применения и ограничения
Application and limitations

Для использования в конструктивной противопожарной защите судов.

For use in structural fire protection of ships.

Вид документа, выдаваемого на изделие
Type of document issued for product

Изделие поставляется с копией настоящего свидетельства о типовом одобрении.

Product is to be supplied with copy of the present Type Approval Certificate.