



СВИДЕТЕЛЬСТВО О ТИПОВОМ ОДОБРЕНИИ
СУДОВОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ
TYPE APPROVAL CERTIFICATE
FOR FIRE-PROOF DIVISION

Наименование и тип огнестойкости
Designation and class of fire resistance *Противопожарная палуба, класс А-60.
Fire-proof deck, A-60 Class.*

Разработчик (изготовитель)
Designer (manufacturer) *ROCKWOOL A/S*

Адрес
Address *DK-2640 Hedehusene
Denmark / Дания*

На основании освидетельствования и проведенных испытаний удостоверяется, что вышеупомянутая(ые) конструкция(и) удовлетворяет(ют) требованиям Российского морского регистра судоходства.

This is to certify that on the basis of the survey and tests carried out the above mentioned division(s) complies(ly) with the requirements of Russian Maritime Register of Shipping.

Правила II-2/3.2 МК СОЛАС 74 с поправками 2000 г. и п. 2.1.2.1 части VI - Противопожарная защита Правил классификации и постройки морских судов, изд.2008 г.

Regulation II-2/3.2 of SOLAS 74 as amended in 2000 and i. 2.1.2.1 of Part VI - Fire Protection of Rules for the Classification and Construction of Sea-Going Ships, Ed.2008.

Настоящее Свидетельство о типовом одобрении действительно до **15.12.2014**
This Type Approval Certificate is valid until

Настоящее Свидетельство о типовом одобрении теряет силу в случаях, установленных в Правилах технического наблюдения за постройкой судов и изготовлением материалов и изделий для судов.

This Type Approval Certificate becomes invalid in cases stipulated in Rules for the Technical Supervision during Construction of Ships and Manufacture of Shipboard Materials and Products.

Дата выдачи **15.12.2009** № **09.10126.262**
Date of issue

Код номенклатуры **6601010/МК**
Code of nomenclature

Российский морской регистр судоходства
Russian Maritime Register of Shipping *Р.Литвинец / R.Litvinets*

М.П. (подпись) (фамилия, инициалы)
S.S. (signature) (name)



Краткое описание конструкции
Brief description of the division

Стальная палуба, изолированная негорючей минеральной ватой типа Rockwool Marine Firebatts 100 (Rockwool Slab 759) (плотностью 100 кг/м³ и минимальной толщиной 40 мм), закрепленной на стальных шпильках диаметром 3 мм с шагом 250 мм. Набор изолирован минеральной ватой Rockwool Marine Firebatts 100 (Rockwool Slab 759) толщиной 25 мм.

Deck of steel is insulated with non-combustible mineral wool of type Rockwool Marine Firebatts 100 (Rockwool Slab 759) (with density 100 kg/m³ with min. thickness of 40 mm), mounted with 3 mm steel pins with clips and with pitch 250 mm. Stiffeners are insulated with mineral wool of 25 mm in thickness by Rockwool Marine Firebatts 100 (Rockwool Slab 759).

Техническая документация и дата ее одобрения Российским морским регистром судоходства
Technical documentation and the date of its approval by Russian Maritime Register of Shipping

Чертеж / Drawing No. DG/003/96 и EJ No. 04-03 - "A-60 deck with Rockwool Marine Firebatts 100 (Rockwool Slab 759)", Протоколы испытаний / Test protocols Nos. 96-DG-348-TO om/ dd 22.08.1996 u/ and GEN 1L 980255H 01 om/dd 07.06.1998, одобрены письмом / Approved by the Letter No. 262-002-241-2045 om/ dd 07.12.2009.

Образец изделия изготовлен под техническим наблюдением Российского морского регистра судоходства.
Product's specimen has been manufactured under the technical supervision of Russian Maritime Register of Shipping.

Акт(ы) (№, дата) 09.01308.262 om/of 15.12.2009
Report(s) (No., date)

Испытания на огнестойкость проведены (название организации)
Fire tests carried out by (name of organization)

- RINA Fire Protection Research Laboratory.
- Bureau Veritas Laboratorie.

*в соответствии с частью 3 Приложения 1 FTP Code (Резолюция ИМО А.754 (18)).
in accordance with Part 3, Annex 1 FTP Code (IMO Resolution A.754 (18)).*

Протокол(ы) испытаний (№, дата) 96-DG-348-TO om/dd 22.08.1996
Test report(s) (No., date) GEN 1L 980255H 01 07.06.1998

Область применения и ограничения
Application and limitations

*Для использования в конструктивной противопожарной защите судов.
For use in structural fire protection of ships.*

Вид документа, выдаваемого на изделие
Type of document issued for product

*Изделие поставляется с копией настоящего свидетельства о
типовом одобрении.
Product is to be supplied with copy of the present Type Approval
Certificate.*