



**СВИДЕТЕЛЬСТВО О ТИПОВОМ ОДОБРЕНИИ
СУДОВОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ
TYPE APPROVAL CERTIFICATE
FOR FIRE-PROOF DIVISION**

Наименование и тип огнестойкости *Противопожарная палуба, класс А-60*
Designation and class of fire resistance *Fire-proof deck, Class A-60*

Разработчик (изготовитель) *ROCKWOOL A/S*
Designer (manufacturer)

Адрес *DK-2640 Hedehusene*
Address *Denmark / Дания*

На основании освидетельствования и проведенных испытаний удостоверяется, что вышеупомянутая(ые) конструкция(и) удовлетворяет(ют) требованиям Российского морского регистра судоходства.

This is to certify that on the basis of the survey and tests carried out the above mentioned division(s) complies(ly) with the requirements of Russian Maritime Register of Shipping.

Правила II-2/3.2 СОЛАС-74 с Поправками 2000 г.
Regulation II-2/3.2 SOLAS-74 as amended in 2000.

Настоящее Свидетельство о типовом одобрении действительно до *18.05.2011*
This Type Approval Certificate is valid until

Настоящее Свидетельство о типовом одобрении теряет силу в случаях, установленных в Правилах технического наблюдения за постройкой судов и изготовлением материалов и изделий для судов.

This Type Approval Certificate becomes invalid in cases stipulated in Rules for the Technical Supervision during Construction of Ships and Manufacture of Shipboard Materials and Products.

Дата выдачи *18.05.2006*
Date of issue

№ *06.10037.262*

Код номенклатуры *06010107МК*
Code of nomenclature

Российский морской регистр судоходства
Russian Maritime Register of Shipping

(подпись)
signature
L.S. *

Р.Литвинец / R.Litvinets

(фамилия, инициалы)
name



Краткое описание конструкции
Brief description of the division

Стальная палуба толщиной 4.5 мм, изолированная минеральной ватой Rockwool Marine Firebatt 130 (плотностью 130 кг/м3) - толщиной 40 мм, закрепленной клипсами на стальных штифтах диаметром 3 мм.
Deck of steel plate with thickness of - 4.5 mm insulated by 40 mm Rockwool Marine Fire batt 130 (density 130 kg/m3), mounted with 3 mm steel pins with clips.

Техническая документация и дата ее одобрения Российским морским регистром судоходства
Technical documentation and the date of its approval by Russian Maritime Register of Shipping

Одобрена письмом №262-241-000984 от 17.05.2006: Чертежи 1с, 2с, 3с, 3д - "А-60 deck fire insulated with 40 mm Rockwool Marine Firebatts 130";

Approved by letter №262-241-984 of 17.05.2006: Drawings Nos.: 1с, 2с, 3с, 3д - "A-60 deck fire insulated with 40 mm Rockwool Marine Firebatts 130".

Образец изделия изготовлен под техническим наблюдением Российского морского регистра судоходства.
Product's specimen has been manufactured under the technical supervision of Russian Maritime Register of Shipping.

Акт(ы) (№, дата) 06.01293.262 18.05.2006
Report(s) (No., date)

Испытания на огнестойкость проведены (название организации)
Fire tests carried out by (name of organization)

Danish Institute of Fire Technology (DIFT), Jernholmen 12, 2650 Hvidovre, Copenhagen, Denmark.

Tel: 45 36 34 9000; Fax: 45 36 34 9001.

в соответствии с частью 3 Приложения 1 FTPC.

in accordance with Part 3, Annex 1 FTPC.

Протокол(ы) испытаний (№, дата) **G 10141, Serial No. 6026** 26.02.1996
Test report(s) (No., date) **PH11615, Serial No. 7672** 26.07.2000

Область применения и ограничения
Application and limitations

Для использования в конструктивной противопожарной защите судов.

For use in structural fire protection of ships.

Вид документа, выдаваемого на изделие **Изделие поставляется с копией настоящего свидетельства о типовом одобрении.**
Type of document issued for product

Product is to be supplied with copy of this Type Approval Certificate.